

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 2621/0364-M1-CER

Emitido a / Issued to:

Propietario de la licencia /
License holder: **AUTARCO GROUP BV**
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, The Netherlands

Marca / Trademark:

autarco



Número de contrato / Contract number: 801655

Se certifica que el producto / It is certified that the product:

Tipo de aparato / Type of producto: **Inversor FV conectado a red / Grid Connected PV Inverter**

Modelos / Models: **S2.LD5000-MIII / S2.LD6000-MIII / S2.LD8000-MIII / S2.LD9000-MIII / S2.LD10000-MIII / S2.LQ12000-MIII / S2.LQ15000-MIII / S2.LQ17000-MIII / S2.LQ20000-MIII**

Datos técnicos /
Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated Power	Ver página 2 / See page 2
Tensión nominal / Rated Voltage	3/N/PE, 230/400 V
Frecuencia nominal / Rated Frequency	50 Hz
Versión Firmware / Firmware version	210030
Número de fases / Number of phases	Trifásico / Three Phase
Transformador de aislamiento / Isolation transformer	No

Está en cumplimiento con las normas / Is in compliance with of the standards:

- Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631. Versión 2.1 De 9 de julio de 2021 (*)

(*) Ver en la página 3 más detalles sobre los requisitos de esta norma que están evaluados y en cumplimiento bajo el alcance de este certificado. / See page 3 for more details regarding the standard's requirements that are evaluated and in compliance under the scope of this certificate.

Se certifica que las Unidades de Generación Eléctrica (UGE) indicadas en este certificado cumplen con los requisitos estipulados en la norma certificada para solicitudes de conexión según **TIPO A**. / It is certified that Electrical Generating Units (UGE) above indicated are in compliance with requirements detailed in the above referenced standard for grid connections of **TYPE A**.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-65 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-65 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera: 12 de abril de 2022. / This certificate is first issued on 12th April 2022.

Madrid, 12 de abril de 2022.



Daniel Arranz Muñoz
Certification Manager



Model	S2.LD5000-MIII	S2.LD6000-MIII	S2.LD8000-MIII	S2.LD9000-MIII	S2.LD10000-MIII
DC Input					
Max. DC voltage	1100 V				
Rated DC voltage	600 V				
MPPT voltage range	160 ~ 1000 V				
AC Output					
Rated output power	5000 W	6000 W	8000 W	9000 W	10000 W
Max. output power	5500 W	6600 W	8800 W	9900 W	11000 W
Rated grid voltage	3/N/PE, 230/400 V				
Rated output frequency	50 Hz				

Model	S2.LQ12000-MIII	S2.LQ15000-MIII	S2.LQ17000-MIII	S2.LQ20000-MIII
DC Input				
Max. DC voltage	1100 V			
Rated DC voltage	600 V			
MPPT voltage range	160 ~ 1000 V			
AC Output				
Rated output power	12000 W	15000 W	17000 W	20000 W
Max. output power	13200 W	16500 W	18700 W	22000 W
Rated grid voltage	3/N/PE, 230/400 V			
Rated output frequency	50 Hz			



Requisito / Requirement	NTS	Tipo / Type	Cumplimiento / Compliant	Nombre Entidad Emisora / Name of Issuing Entity	Ev. (*)
Modo regulación potencia-frecuencia limitado sobrefrecuencia (MRPFL-O) / Power-frequency regulation mode limited to overfrequency (MRPFL-O)	5.1	≥A	SÍ / YES (TRF No. 2221/0364)	SGS	P
Modo regulación potencia-frecuencia limitado-subfrecuencia (MRPFL-U) / Power-frequency regulation mode limited to underfrequency (MRPFL-U)	5.2	≥C	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	--	--
Modo regulación potencia-frecuencia (MRPF) / Power-frequency regulation mode (MRPF)	5.3	≥C	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	--	--
Control de potencia-frecuencia / Power-Frequency Control	5.4	≥C	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	--	--
Capacidad de control y el rango de control de la potencia activa en remoto / Active Power Requirements	5.5	≥C	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	--	--
Emulación de inercia durante variaciones de frecuencia muy rápidas / Inertia Emulations	5.6	≥C	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	--	--
Capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima y por debajo / Reactive power capabilities at the EUT rated power and below	5.7	≥B	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	--	--
Modos de control de la potencia reactiva / Reactive power control modes	5.8	≥B	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	--	--
Control de amortiguamiento de oscilaciones / Control of oscillation damping	5.10	≥C	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	--	--
Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados por debajo de 110 kV / Capability to withstand voltage grid faults for POC below 110 kV	5.11	≥B	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	--	--
Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados por encima de 110 kV / Capability to withstand voltage grid faults for POC above 110 kV	5.11	D	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	--	--
Recuperación de la potencia activa después de una falta / Active power recovery after a grid fault	5.11	≥B	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	--	--
Inyección rápida de corriente de falta en el punto de conexión en caso de faltas (trifásicas) simétricas / Rapid current injection control	5.11	≥B	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	--	--
Capacidad de participar en el funcionamiento en isla / Islanding requirements	5.13	≥C	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	--	--

(*) Evaluado por / Evaluated by:

P: Prueba de conformidad / Test of compliance

S: Simulación de conformidad / Simulation of compliance

